

EG-CONFORMITEITS CERTIFICAAT**CERTIFICAT DE CONFORMITE CE****1134 – CPD – 084**

Bij toepassing van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproducten Richtlijn - BPR) gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993, werd er vastgesteld dat het bouwproduct

KORTSLUITISOLATOR VOETSTUK**VLV AISO**

Vaste brandbestrijdingsstelsels – Brandmeld- en brandalarmstelsels
op de markt gebracht door

vervaardigd in de fabriek van

V.L.V. sa-nv
Rue Commandant Naessens, 4
B-4340 AWANS
BELGIQUE - BELGIE

produit dans l'usine de

V.L.V. sa-nv
Rue Commandant Naessens, 4
B-4340 AWANS
BELGIQUE - BELGIE

door de fabrikant onderworpen is aan een productiecontrole in de fabriek evenals aan extra controle van, volgens een voorgeschreven programma, in de fabriek genomen monsters en dat de erkende instantie – **ANPI** – de volgende taken heeft uitgevoerd: typeonderzoek van het product, initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek, permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de conformiteitsattestering en de productprestaties zoals omschreven in bijlage

est soumis par le producteur à un contrôle de la production en usine et à des essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine selon un plan d'essais prescrits et que l'organisme agréé – **ANPI** – a procédé aux essais de type initiaux du produit, à l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, à la surveillance continue, à l'évaluation et à l'acceptation du contrôle de la production en usine

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation de conformité et les performances du produit telles que décrites à l'annexe

EN 54-17:2005/AC:2007

toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet.

ont été mises en œuvre et que le produit satisfait à toutes les exigences requises.

Dit certificaat werd voor het eerst op **09-11-2009** uitgereikt en blijft gelden zolang de bepalingen van de geharmoniseerde norm in referentie evenals de productiecontrole in de fabriek niet op significantie wijze gewijzigd worden en minstens tot **08-11-2013**.

Ce certificat a été émis pour la première fois le **09-11-2009** et reste valable aussi longtemps que les conditions définies dans la norme harmonisée sous référence ou le contrôle de production en usine ne sont pas modifiées de manière significative et au moins jusqu'au **08-11-2013**.

Brussel, 09 november 2009

Bruxelles, le 09 novembre 2009

Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général de ANPI



Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - **BELGIUM**
Tel : 32 2 234 36 10 Fax: 32 2 234 36 17 Email : cert@anpi.be

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

1134 - CPD - 084

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

Short-circuit isolating base

VLV AISO

Fixed fire fighting systems – Fire Detection and Fire alarm Systems

placed on the market by

**V.L.V. sa-nv
Rue Commandant Naessens, 4
B-4340 AWANS
BELGIUM**

and produced in the factory

**V.L.V. sa-nv
Rue Commandant Naessens, 4
B-4340 AWANS
BELGIUM**

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body ANPI has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.


This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the standard (*resp. in*)

EN 54-17:2005/AC:2007

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on **09-11-2009** and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly and latest on **08-11-2013**

Brussels, the 9th of November, 2009


**Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général of ANPI**