



**BOSEC**

**CERTIFICAT**  
**N° TCC 2 – K 820/b**

*Nous certifions que le composant de détection incendie:*

CENTRAL DE DETECTION VLV CDI-1

Avec équipement d'alimentation électrique intégré: Meanwell type S 150-27

*fabriqué à Awans (B)*

*répond aux prescriptions suivantes :*

Règlement général de la marque BOSEC et le Règlement particulier de certification des produits dans le secteur de la détection d'incendie

EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006

EN 50130-4/A2: 2003

EN 60950-1: 2001

*sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI / certificat de conformité CE(CPD) :*

BFS/DE/1049 Add. 7 – 2008.02.27, BFS/REDI/258 – 2009.11.03 & 1134-CPD-088

*Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label*  
**BOSEC.**

*La firme*

**V.L.V. S.A.**

**Rue Commandant Naessens, 4**

**B - 4340 AWANS**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par*  
**ANPI** *et est valable jusqu'au*

**26 mars 2016**

*signé au nom de **ANPI***  
*Bruxelles, le 27 mars 2013*

*Le Secrétaire Général*  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat et son annexe ne peuvent être reproduits que dans leur intégralité et sans aucune surcharge.

# CERTIFICAT N° TCC2 – K 820/b - Annexe N° 1

*Le certificat délivré le 27 mars 2013 à la firme:*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*tient compte pour le CENTRAL DE DETECTION VLV CDI-1 des fonctions optionnelles suivantes de l'EN 54-2/A1:2006 (Options avec exigences) :*

7.8	<i>Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)</i>
7.11	<i>Temporisation des sorties</i>
8.3	<i>Dérangement de point</i>
9.5	<i>Hors service de point adressé</i>
10.	<i>Condition de test</i>
10.1	<i>Exigences générales</i>
10.2	<i>Signalisation de la condition essai</i>
10.3	<i>Signalisation des zones en essai</i>

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat*  
**BOSEC** *et est valable jusqu'au*

**26 mars 2016**

*signé au nom de* **ANPI**  
*Bruxelles, le* **27 mars 2013**

*Le Secrétaire général*  
*M. Vandendorpe*



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpre 1 - B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat **BOSEC**.



**BOSEC**

# CERTIFICAAT

## N° TCC 2 – K 820/b

*Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:*

BRANDMELDCENTRALE VLV CDI-1  
Met geïntegreerde energietoevoer: Meanwell type S 150-27

*gefabriceerd te Awans (B)*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften :*

Algemeen reglement van het BOSEC-merk en het Bijzonder certificatiereglement van producten in de sector van de branddetectie  
EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006  
EN 50130-4/A2: 2003  
EN 60950-1: 2001

*op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI / EG(CPD)*

*Conformiteitscertificaat :*

BFS/DE/1049 Add. 7 – 2008.02.27, BFS/REDI/258 – 2009.11.03 & 1134-CPD-088

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

*De firma*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door **ANPI**  
bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

**26 maart 2016**

*ondertekend namens **ANPI**  
Brussel, 27 maart 2013*

*De Secretaris-Generaal  
M. Vandendoren*

# CERTIFICAAT N° TCC 2 – K 820/b - Bijlage 1

*Het certificaat afgeleverd op 27 maart 2013 aan de firma :*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*houdt rekening voor de BRANDMELDCENTRALE VLV CDI-1 met de optionele functies van de EN 54-2/A1:2006 (opties met eisen) :*

7.8	<i>Uitgang naar brandalarmering apparatuur (uitgang type C)</i>
7.11	<i>Groenraging van uitgangen</i>
8.3	<i>Storing van punten</i>
9.5	<i>Buitendienststelling van geadresseerde punten</i>
10.	<i>Mogelijkheid van periodieke meldercontrole</i>
10.1	<i>Algemene functies</i>
10.2	<i>Indicatie van de testconditie</i>
10.3	<i>Indicatie van de zones die in test zijn</i>

*Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het **BOSEC** certificaat en is geldig tot*

**26 maart 2016**

*ondertekend namens **ANPI**  
Brussel, 27 maart 2013*

*De Secretaris Generaal  
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tel:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het **BOSEC** certificaat



**BOSEC**

# CERTIFICATE

N° TCC 2 – K 820/b

*We certify that the fire detection component:*

CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT VLV CDI-1  
With integrated Power Supply Equipment : Meanwell type S 150-27

*manufactured at Awans (B)*

*comply with the following specifications :*

General rules of the BOSEC brand and the Specific certification rules for products in the fire detection domain  
EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006  
EN 50130-4/A2: 2003  
EN 60950-1: 2001

*on the base of the test report of the laboratories AN(PI) / EC(CPD) Certificate of conformity :*

BFS/DE/1049 Add. 7 – 2008.02.27, BFS/REDI/258 – 2009.11.03 & 1134-CPD-088

*This certificate is only valid if the components are provided with the mark*  
**BOSEC.**

*The company*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*is authorised to use the mark* **BOSEC** *on the above mentioned components.*

*This certificate is granted subject to the* **ANPI** *terms and conditions and is valid until*

**26<sup>th</sup> of March 2016**

*signed on behalf of* **ANPI**  
*Brussels, the 27<sup>th</sup> of March 2013*

*The General Secretary*  
*M. Vandendoren*

# CERTIFICATE N° TCC2 – K 820/a - Annex N° 1

*The certificate delivered on the 27<sup>th</sup> of March 2013 to the company:*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*take into account for the CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT VLV CDI-1 with the optional functions of the EN54-2/A1:2006 (options with requirements):*

<i>Options with requirements</i>	
<i>7.8</i>	<i>Output to fire alarm devices (output to C)</i>
<i>7.11</i>	<i>Delays to outputs</i>
<i>8.3</i>	<i>Fault signals from points</i>
<i>9.5</i>	<i>Disabling of addressable points</i>
<i>10.</i>	<i>Test conditions</i>
<i>10.1</i>	<i>General requirements</i>
<i>10.2</i>	<i>Indication of the test condition</i>
<i>10.3</i>	<i>Indication of zones in the test state</i>

*This annex is a undivided part of the **BOSEC** certificate and is valid until*

**26<sup>th</sup> of March 2016**

*signed on behalf of **ANPI**  
Brussels, the 27<sup>th</sup> of March 2013*

*The General Secretary  
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

This annex may only be copied completely and without any adding and is only valid with the **BOSEC** certificate.