

# CERTIFICAT

N° TCC 2 – K 967

*Nous certifions que le composant de détection incendie:*

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE VLV DOPI-1P  
Avec ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT VLV SDI1

*fabriqué à Awans (B)*

*répond aux prescriptions suivantes :*

EN 54-7: 2000/A1: 2002/A2: 2006

EN 54-17: 2005/AC: 2007

Règlement général de la marque BOSEC et le Règlement particulier de certification des produits dans le secteur de la détection d'incendie

*sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI / certificats de constance des performances (CPR) :*

BFS/REDI/396-2013.08.06, 1134-CPR-128

*Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

*La firme*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par*  
**ANPI** *et est valable jusqu'au*

*signé au nom de **ANPI***  
*Bruxelles, le 16 janvier 2014*

**15 janvier 2017**

*Le Secrétaire Général*  
*M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.

# CERTIFICAAT

N<sup>r</sup> TCC 2 – K 967

*Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:*

OPTISCHE ROOKMELDER VLV DOPI-1P  
Met KORTSLUITISOLATOR VLV SDI1

*gefabriceerd te Awans (B)*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften :*

EN 54-7: 2000/A1: 2002/A2: 2006

EN 54-17: 2005/AC: 2007

Algemeen reglement van het BOSEC-merk en het Bijzonder certificatiereglement van producten in de sector van de branddetectie

*op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI / Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR) :*

BFS/REDI/396-2013.08.06, 1134-CPR-128

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

*De firma*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door **ANPI**  
bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

**15 januari 2017**

*ondertekend namens **ANPI**  
Brussel, 16 januari 2014*

*De Secretaris-Generaal  
M. Vandendoren*

**CERTIFICATE**  
**N° TCC 2 – K 967**

*We certify that the following fire detection components:*

OPTICAL SMOKE ALARM DETECTOR VLV DOPI-1P  
With SHORT-CIRCUIT ISOLATOR VLV SDI1

*Manufactured at Awans (B)*

*comply with the following specifications :*

EN 54-7: 2000/A1: 2002/A2: 2006

EN 54-17: 2005/AC: 2007

General rules of the BOSEC brand and the Specific certification rules for products in the fire detection domain

*on the base of the test report of the laboratories ANPI / Certificate of constancy of Performance (CPR) :*

BFS/REDI/396-2013.08.06, 1134-CPR-128

*This certificate is only valid if the components are provided with the mark*  
**BOSEC.**

*The company*

**V.L.V. S.A.**  
**Rue Commandant Naessens, 4**  
**B - 4340 AWANS**

*is authorised to use the mark* **BOSEC** *on the above mentioned components.*

*This certificate is granted subject to the ANPI  
terms and conditions and is valid until the*

*signed on behalf of ANPI  
Brussels, the 16<sup>th</sup> of January 2014*

**15<sup>th</sup> of January 2017**

*The General Secretary*  
*M. Vandendoren*